HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
21000 Split, Vukovarska 35

KLASA: UP/I-325-01/15-07/4177
URBROJ: 374-24-3-15-3/SM
Split, 13.10.2015.

HRVATSKE VODE na temelju članka 143. *Zakona o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)* i članka 96. *Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09)*, povodom zahtjeva **Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Split**, zaprimljenog 07.09.2015., poradi izdavanja vodopravnih uvjeta, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu projektne dokumentacije za:

Pretovarna stanica Zagvozd - Općina Zagvozd

na k.č. 9274/105 k.o. Zagvozd

Vodopravni uvjeti su:

1) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je riješiti odvodnju otpadnih voda (sanitarnih i oborinskih) razdjelnim sustavom.

2) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je odvodnju sanitarnih otpadnih voda, do izgradnje sustava javne odvodnje i priključenja na isti, privremeno riješiti izgradnjom vodonepropusne sabirne jame (s uporabom metalnih poklopaca) s pražnjenjem kompletnog sadržaja (bez odvoda). Sabirna jama mora biti locirana tako da je omogućen pristup auto-cisterni za pražnjenje jame.

3) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je u glavnom projektu prikazati dimenzioniranje sabirne jame, odnosno proračun perioda pražnjenja iste.

4) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je s ovlaštenom osobom zaključiti ugovor o pražnjenju sabirne jame i odvozu taloga, te voditi urednu evidenciju o pražnjenju i odvozu.

5) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je napraviti projektno rješenje oborinske odvodnje sa predmetnog objekta na način da ista može prihvatiti sve oborinske vode s pripadnog gravitirajućeg sliva bez ugrožavanja nizvodnih i okolnih zemljišta i objekata.

6) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je oborinske otpadne vode sa svih površina koje bi mogle biti zamašćene (parkirališta, manipulativne površine) propustiti kroz separator lakih tekućina prije konačne dispozicije (upojni bunar). Navedene površine prati isključivo vodom, bez upotrebe deterdženata i sl.

7) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je hidrauličkim proračunom dokazati kapacitet upojnosti upojnog bunara kako uslijed neodgovarajućeg kapaciteta ne bi došlo do štetnih djelovanja po predmetni objekt i okolno zemljište i objekte.

8) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je izgraditi sve objekte i uređaje internog sustava odvodnje vodonepropusne i o tome priložiti odgovarajuća uvjerenja prilikom tehničkog prijema.

9) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je s ovlaštenom osobom sklopiti ugovor o održavanju i čišćenju separatora lakih tekućina na predmetnoj lokaciji.

10) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je predmetnu pretovarnu stanicu izvesti na način da se onemogući raznošenje otpada u okoliš, te da se onemogući istjecanje bilo kakvih tekućina u tlo, u podzemne i u površinske vode.

11) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je predmetnu pretovarnu stanicu projektirati na način da se spriječi kontakt oborinske vode s otpadom.

12) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je za agregat projektirati vodonepropusnu tankvanu za prihvat eventualno prolivenog goriva. Vodonepropusna tankvana mora biti zapremnine dovoljne za prihvat kompletnog sadržaja goriva u agregatu.

13) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je za višak iskopa projektom odrediti mjesto, način deponiranja i konačno uređenje deponija. Teren devastiran radovima dovesti u prvobitno stanje.

14) Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom građevine za koju se izdaju ovi vodopravni uvjeti ne dođe do šteta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

15) Investitor, odnosno korisnik građevine, dužan je projektnu dokumentaciju za predmetni zahvat u prostoru izraditi sukladno ovim vodopravnim uvjetima.

16) Vodopravni uvjeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole važe u razdoblju važenja lokacijske dozvole, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe važe 2 godine od dana njihove konačnosti na temelju članaka 147. *Zakona o vodama* (NN 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana stranka podnese dokumentirani zahtjev.

O B R A Z L O Ž E N J E

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Split podnio je zahtjev zaprimljen 07.09.2015. te je dopunio zahtjev 30.09.2015., poradi izdavanja vodopravnih uvjeta za izgradnju **Pretovarne stanice Zagvozd** na k.č. 9274/105 k.o. Zagvozd, Općina Zagvozd.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljedeća dokumentacija:

- Idejni projekt (Geoprojekt d.d. Split, T.D. 701-P2/2, srpanj 2015.).

Kako je prikazano dostavljenom dokumentacijom, predmetna pretovarna stanica obuhvaća spojnu cestu koja je poveznica s javnim pristupom (javnom cestom – D76), cestovnu infrastrukturu unutar PS s manipulativnom površinom, jamu za prihvat otpada iz komunalnih vozila s halom nadstrešnicom, trakasti transporter sa pogonskim sklopom, cestovnu vagu za teretna vozila, kontejner za osoblje i kontrolu - portirni kontejner, kontejner za opremu, kontejnere za glomazni otpad, nosač foto-naponskih panela, ogradu oko pretovarne stanice s ulaznim vratima, rasvjetu i video nadzor.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn u državnim biljezima, u skladu s Tar. br. 1. *Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/00, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13 i 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)*, naplaćena je i propisano poništena na zahtjevu.

Upravna pristojba u iznosu od 300,00 kn u skladu s Tar. br. 54 *Zakona o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/00, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)* uplaćena je u korist računa Republike Hrvatske - Prihod državnog proračuna.

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopuštena je žalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih stranci, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana - Split. Žalbu je ovlaštena izjaviti stranka po čijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje vodopravnih uvjeta. Žalba s plaćenom upravnom pristojbom, prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih pristojbi, koje su sastavni dio *Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)*, predaje se neposredno ili preporučeno putem pošte.

Po ovlaštenju:

Stipe Mršo, dipl.ing.građ.

Dostaviti:
(2 primjerka vodopravnih uvjeta)

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.
Vukovarska 148 b
Split

Obavijestiti:

1) Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, **Zagreb, Ulica grada Vukovara 220**;
2) Ministarstvo poljoprivrede, Odjel državne vodopravne inspekcije, **Split, Vukovarska 35**;
3) Hrvatske vode , VGO Split, 24-3;
4) Hrvatske vode , VGO Split, pismohran;
5) Hrvatske vode , VGI Imotski.

REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. SPLIT

Primljeno: 22.10.2015		
Klasifikacijski oznaka:		
Urudžbeni broj: 28/1/15	Pril	Vrj

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Broj: 511-12-21-11696/3-2015.-M.D.
Split, 14. 10. 2015 . god.

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA, povodom zahtjeva kojeg je podnio Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Split, od 03. 09. 2015 god, , za izdavanje posebnih uvjeta gradnje iz područja zaštite od požara na temelju članka 24. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010) izdaju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

iz područja zaštite od požara za izgradnju Pretovarne stanice Zagvozd, investitora: Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Split, Domovinskog rata 2, na osnovu predočene tehničke dokumentacije:
1. Idejni projekt TD 701-P2/2, koji je izrađen u srpnju 2015 god, od ovlaštenog inženjera Danijel Dujmović d.i.građ, Geoprojekt d.o.o. Split,

I Mjere zaštite od požara projektirati na osnovu Idejnog projekta koji je osnov za izradu glavnih projekta u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koristiti priznate metode proračuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03),
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/2013, 87/2015),
- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13),
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06),
- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10),
- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010)

II U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe primjenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Obrazloženje

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Split, podnio je zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta gradnje iz područja zaštite od požara za izgradnju Pretovarne stanice Zagvozd,, investitora: Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Split, Domovinskog rata 2, .
Provedbenim postupkom i uvidom u dostavljenu dokumentaciju navedenu u izreci, utvrđeno je da:
Uvjete za vatrogasne prilaze ili pristupe ili prolaze vatrogasne tehnike do građevine projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 142/03).
Otpornost na požar i druge zahtjeve koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara projektirati prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (NN 29/2013, 87/2015).
Potreban broj, vrsta, količina i mjesta postavljanja vatrogasnih aparata utvrđuje se sukladno odredbama poglavlja Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13).
Hidrantska mreža se projektira i utvrđuje sukladno odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06).

Pri projektiranju sustave zaštite od djelovanja munje primjenjivati odrebe Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10).
Pri projektiranju električne instalacije primjenjivati odredbe Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010)
Sve druge mjere zaštite od požara koje reguliraju ovu problematiku sadržane su u hrvatskim propisima, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proračuna i modela prema čl.25 stavak 3. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/2010).
Dokaze kvalitete ugrađenih proizvoda i opreme potrebito je ishoditi temeljem Zakona o građevinskim proizvodima (NN 76/13, 30/14), a za ugrađenu opremu koja nije građevinski proizvod prema Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14). E
Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 17. stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama (NN br.: 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u iznosu 120,00 Kn propisno je naplaćena.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv Posebnih uvjeta građenja može se izjaviti prigovor Načelniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske, sukladno odedbama čl.122. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09)
Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u dva istovjetna primjerka, neposredno ili poštom, na adresu: Split, Trg hrvatske bratske zajednice br. 9.

DOSTAVITI:
1. Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Domovinskog rata 2, Split.
2. Inspektorat unutarnjih poslova MUP RH-na znanje.
2. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA

NAČELNICA SEKTORA
Diana Jakšić

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.

ELEKTRODALMACIJA SPLIT
21 000 SPLIT - Poljička cesta 73

SLUŽBA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Odjel za razvoj i pristup mreži

Poljička cesta 73
Tel. 439-111 **Fax.** 439-380

Broj i znak:
SPLIT , 12.10.2015.

GEOPROJEKT D.D

SPLIT
SUKOIŠANSKA 43

Tel. 484 290

PRETHODNA ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST BR. 5115-12-08/2015

Na Vaš zahtjev od 30.09.2015 i prema DOPUNI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE broj 4598-32-08/2015, za izdavanjem posebnih uvjeta (prethodne elektroenergetske suglasnosti) prema članku 81.-93. Zakona o gradnji (NN RH 153/13) za izgradnju planirane građevine „PRETOVARNA STANICA ZAGVOZD" u sjeverozapadnom dijelu buduće poslovne zone Golo Brdo na k.č.z. 9274/105, investitora „REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA" d.o.o., Vukovarska 148b, Split (OIB 54045399638), te uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju (idejni projekt) oznake broj: TD 701-P2/2, od srpnja 2015. godine, izrađen od tvrtke „GEOPROJEKT" d.d., ovlašteni arhitekt Danijel Dujmović, dipl.ing.građ., a temeljem uvida, izvještavamo Vas da nemamo posebnih uvjeta. Potrebe za električnom energijom će se riješiti alternativnim izvorima napajanja.

Dostavlja se:

1. **Podnositelju zahtjeva**
2. **Odjelu razvoja**
3. **Pogon Imotski**
4. **Pismohran**

Direktor
mr.sc. Saša Kraljević,dipl.ing.el.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRODALMACIJA SPLIT

REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. SPLIT

Primljeno: 24. 09. 2015.		
Klasifikacijska oznaka:		
Urudžbeni broj: 2[illegible]/15	Pr.	Vri.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
KONZERVATORSKI ODJEL U IMOTSKOM

Klasa: 612-08/15-01/4287
Urbroj: 532-04-02-18/02-15-02
Imotski, 08. rujna 2015.

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o
Domovinskog rata 2
21 000 Split

Predmet: Očitovanje na zahtjev za izdavanje stručnog mišljenja za ishođenje građevinske dozvole za Izgradnju Pretovarne stanice Zagvozd u Zagvozdu, **dostavlja se**

Uvidom u Idejni projekt izrađen od Geoprojekta d.d., oznaka projekta: TD 701-P2/2, srpanj 2015., predlagatelj Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. Split, za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju Pretovarne stanice Zagvozd u Zagvozdu utvrđeno je kako podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjeta za dobivanje zatraženog rješenja.

Naglašavamo, ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, sukladno odredbama članka 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03), potrebno je prekinuti radove i o nalazu, bez odgađanja, obavijestiti nadležno tijelo.

S poštovanjem,

Sastavila:

Katarina Cvitanić

Pročelnik:

Ivan Alduk

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO KULTURE UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE KONZERVATORSKI ODJEL U IMOTSKOM

Dostaviti:
Pismohrana, ovdje

HRVATSKE CESTE

sjedište: Vončinina 3, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 4722 555
e-mail: info@hrvatske-ceste.hr
website: www.hrvatske-ceste.hr

Poslovna jedinica Split
adresa: R. Boškovića 22, 21000 Split
tel. (021) 435-600 ; **fax.** (021) 435-640

REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. SPLIT

Primljeno: 15.10.2015.		
Klasifikacijska oznaka:		
Urudžbeni broj: 255/15	Pri	Vrij.

KLASA: 340-09/15-05/385

URBROJ: 345-556/299-15-2
Split, 07. 10. 2015. godine

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Poslovna jedinica Split, na temelju čl. 3, 4 i 55 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13), a temeljem zahtjeva Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o., Domovinskog rata 2, Ured: Vukovarska 148b, Split od 08. 09. 2015. godine) izdaje slijedeće

POSEBNE UVJETE

za izgradnju pretovarne stanice „Zagvozd"

Prihvaća se projektiranje i izgradnja predmetnog prema dostavljenom Idejnom projektu (Izrada: Geoprojekt d.d. Split, oznake: TD 701-P2/2 od srpnja 2015. godine) uz poštivanje slijedećih uvjeta:

1. Objekt mora biti udaljen od državne ceste D/76 u skladu s odredbama važeće prostorno planske dokumentacije.
2. Priključak projektirati i izgraditi sukladno Idejnom projektu (Izrada: Geoprojekt d.d. Split, oznake: TD 716-P2 od kolovoza 2015. godine).
3. Predmetnim radovima ne smije se narušiti stabilnost javne ceste, cestovnih objekata, postojeći režim odvodnje, ugroziti sigurnost sudionika u prometu na javnoj cesti kao ni negativno utjecati na ekološko stanje područja.
4. Prije ishođenja građevinske dozvole potrebno je sukladno čl. 82 Zakona o gradnji (NN 153/13) od Hrvatskih cesta d.o.o. ishoditi potvrdu glavnog projekta.
5. Uporabnu dozvolu za predmetni objekt neće biti moguće ishoditi bez izgrađenog priključka iz točke 2 ovih uvjeta.

Ovi posebni uvjeti vrijede godinu dana od dana izdavanja.

Pripremila:

Tončika Bajić, dipl.ing.građ.

Rukovoditelj PJ Split:

Joško Burica dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. *Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., Vukovarska 148 b, Split*
2. *Županijske ceste Split d.o.o.*
3. *556- ovdje*
4. *Pismohrana - ovdje*

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o.
Blajburška 133,21260 IMOTSKI
OIB:41272392545
MB:1447980
E- mail : ured@vodovod-imk.hr

tel. fax .021/843 550,670 448

žiro račun : 2360000 - 1101484977
IBAN:HR8423600001101484977

REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. SPLIT
Primljeno: 18.
Klasifikacijska oznaka:
Urudžbeni broj: 257 /1/1

Broj:234 / 2015.
Imotski ,09.10.2015.

GEOPROJEKT
SUKOIŠANSKA 43
21 000 SPLIT

PREDMET: Posebni uvjeti za pretovarnu stanicu Zagvozd

-šahta vodomjera može biti max. 1 m u parceli
-vodovodni priključak može izvesti isključivo Vodovod Imotske krajine d.o.o., a troškove snosi investitor građevine.

VODITELJ SUSTAVA VODOOPSKRBE:
Nedjeljko Gudelj, ing.građ.

Vodovod
IMOTSKI

235/15 10.10.15

REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. SPLIT

Primljeno: 13.10.2015.		
Klasifikacijska oznaka:		
Urudžbeni broj: 297/15	Pri	Vrij.

HRVATSKE ŠUME
društvo s ograničenom odgovornošću

10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2

Uprava: mr. sc. Ivan Pevelic - predsjednik, mr. sc. Manja Vekić - član, Ivan Ištok, dipl. ing. šum. - član • Trgovački sud u Zagrebu (MBS: 080251008) • MB 3631133 • OIB 69693144506 • Žiro-račun broj: 2340009-1100100360 kod Privredne banke Zagreb • IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • SWIFT: PBZGHR2X • Temeljni kapital: 1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: http://www.hrsume.hr • e-mail: direkcija@hrsume.hr

Ur.broj: DIR-07/MI-15-5263/03

Zagreb, 5. listopada 2015.

Regionalni centar
čistog okoliša d.o.o.
Vukovarska 148b
21 000 Split

Predmet: Posebni uvjeti građenja pretovarne stanice Zagvozd

Temeljem vašeg zahtjeva za izdavanjem posebnih uvjeta građenja, vezano za gore navedeni zahvat u prostoru, obavještavamo vas slijedeće:

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju i osnovu gospodarenja utvrdili smo da se predmetni zahvat planira na kč.br. 9274/105, k.o. Zagvozd koja je obuhvaćena g.j. „Osoje", odsjek 9a kojim gospodare HŠ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split, Šumarija Imotski.

U šumi i na šumskom zemljištu može se graditi samo šumska infrastruktura, građevine koje su planirane prostornim planovima, građevine za potrebe obrane te spomenici kojima se obilježavaju mjesta masovnih grobnica žrtava rata.

Uz gore navedeno tj. usklađenost predmetnog zahvata s prostornim planom, sukladno čl. 37. Zakonu o šumama, investitor je dužan ispuniti i slijedeće:

Posebne uvjete građenja

1. U području gradnje vidljivo obilježiti granice zahvata u skladu s projektnom dokumentacijom.
2. Imovinskopravne odnosne riješiti s vlasnikom.
3. O početku radova pismeno obavijestiti nadležnu Šumariju Imotski, najmanje 8 dana ranije.
4. Uspostaviti suradnju i nadzor između predstavnika HŠ d.o.o., izvođača radova i investitora, kako bi se spriječile i smanjile štete na šumskom zemljištu i u šumi.
5. U slučaju potrebe temeljem čl. 35. Zakona o šumama ishoditi suglasnost za čistu sječu šume od nadležnog Ureda državne uprave u županiji, nadležnog za poslove u šumarstvu.
6. Tijekom izvođenja radova zabranjuje se bilo kakva sječa i oštećivanje stabala izvan prostora rada.

7. Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje otpada i ispuštanje otpadnog ulja na šumsko zemljište i u šumu.
8. Susjedno šumsko zemljište nije dozvoljeno koristiti za deponiranje materijala potrebnog za izgradnju objekta.
9. Prilikom izvođenja radova potrebno je nadležnoj Šumariji Imotski omogućiti nesmetano gospodarenje okolnom šumom.
10. Tijekom izvođenja radova potrebno se pridržavati mjera zaštite od požara.
11. Sve eventualne štete nastale na šumi i šumskom zemljištu kao posljedica izgradnje, investitor je dužan sanirati, a štetu nadoknaditi HŠ d.o.o.
12. Sve troškove vezane za ispunjenje navedenih uvjeta snosi investitor.

Napomena:
Temeljem Zakona o gradnji potvrdu glavnog projekta i obavljanje tehničkih pregleda potrebno je zatražiti od Uprave šuma Podružnica Split.

S poštovanjem,

Direktor Sektora za šumarstvo

Vlatko Petrović, dipl.ing.šum.

HRVATSKE ŠUME d.o.o. ZAGREB

Dostaviti:
1. Uprava šuma Podružnica Split
2. Šumarija Imotski
3. Služba za ekologiju
4. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVLJA

REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. SPLIT

Primljeno: 21.09.2015		
Klasifikacijska oznaka:		
Urudžbeni broj: 223/15	Pril	Vri

UPRAVA ZA UNAPRJEĐENJE ZDRAVLJA
Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Služba županijske sanitarne inspekcije
Odjel za južnu Dalmaciju
Ispostava Imotski

KLASA: 540-02/15-03/4739
URBROJ: 534-07-2-1-6-4/1-15-2
Imotski, 18.09.2015

Viša sanitarna inspektorica Ministarstva zdravlja, u predmetu utvrđivanja posebnih uvjeta u postupku ishođenja Lokacijske dozvole po zahtjevu Regionalni centar čistog okoliša,Split,Domovinskog rata 2, Split od 17.09.2015 godine, zaprimljen u ovu Inspekciju dana 17.09.2015 godine, na temelju članka 13. Zakona o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine", broj 113/08 i 88/10), **utvrđuje**

SANITARNO-TEHNIČKE UVJETE I UVJETE ZAŠTITE OD BUKE

za izgradnju Pretovarna stanica Zagvozd na lokaciji Golo brdo k.č.br. 9274/105, k.o. Zagvozd,

INVESTITOR: Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.,Saplit,Domovinskog rata 2

1. Predmetnu građevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadležnog tijela graditeljstva, te sukladno Idejnom projektu T.D. 701-P2/2 od srpanj 2015 godine izrađenom od Geoprjekt,Sukoišanska 43,Split.

2. U predmetnoj građevini pri projektiranju predvidjeti opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti:

- osiguranjem dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće,odnosno prilikom tehničkog pregleda objekta na uvid dostaviti dokaz o ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju(„Narodne novine br.56/13) i Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju („Narodne novine 125/13).
- osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,za sabirnu jamu osigurati atest vodonepropusnosti od strane ovlaštenih osoba,
- osiguranjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do konačne dispozicije.

3. U predmetnoj građevini pri projektiranju i privođenju namjeni prostora primijeniti odredbe:
- Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine" br. 79/07, 113/08 i 43/09)
4. Pri projektiranju i izboru materijala i uređaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za piće (sistemi za provođenje vode za piće, cijevi, spremnici, armature), bez obzira radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe:
- Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom ("Narodne novine" 25/13), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11. 2004.),
5. Pri projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke iz građevine u okoliš, ali isto tako i iz okoliša u predmetnu građevinu, kao i mjere za sprečavanje širenja prekomjerne buke u susjedne boravišne i radne prostore, primjenjujući odredbe:
- Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine" br. 30/09, 55/13 i 153/13)
- Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine" br. 145/04 i 46/08),
- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu („Narodne novine" br. 53/91 i 55/96).
- U tehničkoj dokumentaciji priložiti proračun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene važeće norme za minimalne vrijednosti indeksa zvučne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti razine zvuka udara (Lw).
6.Investitor ,odnosno korisnik građevine je dužan oborinske i otpadne vode sa manipulativne površine obvezno tretirati prolaskom kroz separator za masti i ulja prije konačne dispozicije.
7.Investitor odnosno korisnik objekta dužan je sklopiti ugovor o monitoringu-stalnoj kontroli kvalitete otpadnih voda nakon prolaska kroz separator,
8.Investitor,odnosno korisnik građevine je dužan masti i ulja sa separatora i taložnica redovito sakupljati i odlagati u odgovarajuće spremnike i sklopiti ugovor sa ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom o redovitom sakupljanju i odvozu istih.
9.Investitor je dužan za spremnike za otpad odgovarajuće ateste nepropusnosti od strane ovlaštenih osoba.
10.Investitor,odnosno korisnik građevine dužan je za jamu za prihvat otpada iz komunalnih vozila ishoditi atest nepropusnosti od strane ovlaštenih osoba.

Viša sanitarna inspektorica
Mirela Šulalo, dipl.san.ing.

DOSTAVITI
1. Regionalni centar okoliša,Split,
2. Evidencija, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 135

REGIONALNI CENTAR
ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. SPLIT
Primljeno: 14 [illegible]
Klasifikacijska oznaka:
Urudžbeni broj: [illegible] Pr Vri

KLASA: 351-03/14-04/463
URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2
Zagreb, 2. listopada 2014

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Domovinskog rata 2
Split

PREDMET: Pretovarne stanice u sklopu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije "Lećevica"
- mišljenje, daje se

Dopisom od 4. rujna 2014. godine (Ur.broj 173/14) zatraženo je mišljenje o obvezi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju pretovarnih stanica u sklopu Županijskog centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije "Lećevica".

Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine", broj 61/14), u daljnjem tekstu Uredba, određeni su zahvati za koje je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. S tim u vezi obavještavamo vas o sljedećem:

U slučaju izgradnje pretovarnih stanica na lokacijama postojećih odlagališta otpada (Brač, Sinj, Šolta, Vis, Trogir, Split) za čiju sanaciju i rekonstrukciju su provedeni postupci procjene utjecaja na okoliš te su izdana rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, a pretovarne stanice nisu bile sastavni dio projekta za koji je procjena utjecaja na okoliš provedena, radi se o izmjeni zahvata iz Priloga II. (točka 10.9. sanacija i rekonstrukcija odlagališta). Točkom 13. Priloga II. Uredbe utvrđeno je da se postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi za izmjene zahvata iz Priloga I. i II. koje bi mogle imati značajan negativan utjecaj na okoliš pri čemu značajan negativni utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

Za pretovarne stanice koje se planiraju izgraditi na novim lokacijama (Vrgorac, Zagvozd i Stari Grad (Hvar)), nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš budući predmetni zahvati nisu na popisu zahvata iz priloga I., II. i III. navedene Uredbe.

S poštovanjem.

NAČELNICA SEKTORA
Anamarija Matak